

FIZINĖS APLINKOS PRIENAMUMO REKOMENDACIJOS

Pasvalio rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, išvažiuojamojo posėdžio, vykusio 2025 m. liepos 4 d., metu įvertinusi Paramos šeimai centro socialinės globos padalinio (toliau – Įstaiga) prieinamumą asmenims su negalia, teikia šiuos pastebėjimus bei rekomendacijas.

Vidiniame Įstaigos kiemelyje laiptus pažymėti ryškia kontrastinga juosta. Laiptų pirma ir paskutinė pakopos turi būti pažymėta 50–70 mm pločio kontrastingos ar ryškios spalvos juosta ir tęstis per visą pakopos ilgį. Jei pakopos trys, dvi ar viena, turėtų būti pažymėtos visos.

Kadangi Įstaiga socialines paslaugas teikia asmenims su intelekto negalia, Įstaigoje esančios kai kurios patalpos pažymėtos lengvai suprantamos kalbos paveikslėliais (toliau – LSK). Rekomenduojame visų kabinetų ir kitų patalpų duris pažymėti LSK paveikslėliais (direktoriaus, ūkio dalies vedėjo kabinetų, tualetų patalpos ir t. t.).

Prie Įstaigos įėjimo esantys vazonai trukdo praėjimui.

Rekomenduojame nuimti Įstaigoje esančius vazonus arba pakelti juos iki reikiamo aukščio.

Pagal ISO 21542:2021 standarto 6.3.8 punktą, kliūtys kelyje, į viršutinę tako erdvę išsikišę objektai turi būti montuojami ne žemiau kaip 2 100 mm virš paklotų grindų.