

FIZINĖS APLINKOS PRIENAMUMO REKOMENDACIJOS

Pasvalio rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, išvažiuojamojo posėdžio, vykusio 2025 m. liepos 4 d., metu įvertinusi Pasvalio sporto mokyklos (toliau – Įstaiga) prieinamumą asmenims su negalia, teikia šiuos pastebėjimus bei rekomendacijas.

Stiklinės durys iš koridoriaus į baseino registratūrą turi būti pažymėtos ryškia juosta. Vadovaujantis ISO 21542:2021 standarto 9.1.1.4 punktu, įstiklintos durų sąrankos, sienos ir plotai, įstiklintos (stiklinės) ir visiškai stiklinės durys turi būti aiškiai pažymėtos vaizdiniais indikatoriais. Arti judėjimo erdvių esantys dideli įstiklinti plotai gali būti klaidingai palaikyti angomis. Įstiklintos sienos, durys ir kiti visu aukščiau įstiklinti plotai labai klaidina neregius ir silpnaregius. Atspindžiai nuo šių paviršių gali ypač trikdyti. 900–1 000 mm ir 1 300–1 400 mm aukštyje virš grindų lygio turi būti įrengti 75 mm aukščio ištisiniai vaizdiniai indikatoriai, kurių šviesos atspindžio koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 balų. Rekomenduojama 100–300 mm aukštyje įrengti papildomą vaizdinį indikatorių.

Ryškia kontrastine juosta turi būti pažymėtos ir stiklinės pirčių durys.

Rūbinės durys turi būti pažymėtos ryškia juosta, vaizdiniais indikatoriais.

Šalia turniketo įrengti varstomi vartai turėtų išsiskirti iš juos supančios aplinkos ir būti ženklinami tarptautiniu neįgaliųjų ženklu.

Registratūroje esantis užrašas „Pasvalio baseinas“ nėra kontrastingas – užrašo ir sienos spalvos vienodos. Rekomenduojama užrašą „Pasvalio baseinas“ paryškinti kita spalva.

Visose patalpose laiptų pakopos turi būti pažymėtos ryškios spalvos juosta. Laiptų pirma ir paskutinė pakopos turi būti pažymėta 50–70 mm pločio kontrastingos ar ryškios spalvos juosta ir tęstis per visą pakopos ilgį. Jei pakopos trys, dvi ar viena, turėtų būti pažymėtos visos.

Tualetų ženklavimas turėtų atitikti ISO 21542:2011 reikalavimus.

Ženkliai turėtų būti įrengiami 1 200–1 600 mm aukštyje nuo grindų arba žemės paviršiaus – taip, kad būtų galima prisitarti prie ženklo ir jį perskaityti iš arti.

Kai tikėtina, kad ženklas gali būti užstotas, pavyzdžiui, esant daug žmonių, ženklai turi būti įrengiami bent 2 100 mm aukštyje nuo grindų. Tas pats reikalavimas taikomas prie lubų tvirtinamiems arba iš sienų išsikišantiems ženkliams. Tokiu atveju turėtų būti įrengti du

ženklai: vienas matomas iš toliau, virš kitų asmenų galvų, kitas – jį papildantis, pirmiau rekomenduojamame aukštyje. Kai yra pakankamai vietos, durų ženklai turi būti įrengiami durų sklėsčio pusėje, 50–100 mm atstumu nuo apvado.

Moterų persirengimo patalpoje esančią koloną reikia pažymėti ryškios spalvos juosta (regėjimo sutrikimų turintys asmenys gali jos nepastebėti ir atsitrenkti).

Lifto įėjimų spalva ir atspalvis turi išsiskirti iš gretimų sienų dangos.

Bet kokios stiklinės lifto dalys – durys, sienos ar šachtos – turėtų būti aiškiai pažymėtos. Ženklinimai turi būti dviejuose aukščiuose: pirmasis – 850–1000 mm, antrasis – 1 400–1 600 mm aukščio. Visi ženklinimai turi aiškiai skirtis iš aplinkos.

Žiūrovų tribūnose būtų tikslinga turėklus išryškinti kontrastinga spalva.